



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/1093/01/2013**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Klimatyzatory Inverter Fuji Electric, jednostki wewn.: ściennie RSG..LM, podłogowe RGG..L, przysufitowo-przypodłogowe RYG..L, kasetonowe RCG..L, kanałowe RDG..L, RDC..L; jednostki zewn.: ROG..L, ROG..LAC2, ROG..LAT3, ROG..AL4, ROG..LBT8, ROG..LA**

Zawierający / containing: stal, aluminium, miedź, ABS, polipropylen i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji oraz klimatyzacji (chłodzenie, grzanie, osuszanie) pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, w tym zakładach opieki zdrowotnej i branży żywnościowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi
- Zastosowanie w/w. urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Wytwórca / producer:

Fuji Denki Sosei Co., Ltd.  
20-8 Hatchobori 2-Chome Chuo-ku  
Tokio, Japonia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:  
P.H.U. IGLOTECH L. Bystrzycki, R. Ostrowski sp. j

82-500 Kwidzyń, ul. Toruńska 41

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-11-08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2018-11-08  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 8 października 2013

The date of issue of the certificate: 8th October 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

prof. T. Podsiady